

Грищенко О.В.
до бізнесу 25/

Путивльське відділення Конотопського районного відділу

ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005
видає ДП «КІЇВОБЛАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» № 06-0087/2023 від 08.11.2023 р.

РЕЗУЛЬТАТ № 9 - 11
на санітарно-мікробіологічне дослідження
від 22 серпня 2025 року

Назва лабораторії, яка проводила дослідження: мікробіологічна лабораторія
Путивльського відділення ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»

Назва зразка: вода питна

Місце відбору зразка: Конотопський район, Путивльська громада, с.Пруди.

КП «Путивльськводоканал»

Мета дослідження: на відповідність вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною», згідно договору

Дата надходження зразка в лабораторію: 20.08.2025 року 15:05

Результат дослідження:

№ 9 Конотопський район, Путивльська громада, с.Пруди.

КП «Путивльськводоканал», вул.Центральна,26

вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної до споживання людиною»

№ 10 - Конотопський район, Путивльська громада, с.Пруди.

КП «Путивльськводоканал», вул. Центральна,71

вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної до споживання людиною»

№ 11 Конотопський район, Путивльська громада, с.Пруди.

КП «Путивльськводоканал», вул.Кузнечна,9

вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної до споживання людиною»

Підпис особи, яка проводила дослідження

(Бабенко О.І.)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ: Досліджена проба води № 9-11 Конотопський район,с.Пруди.
КП «Путивльськводоканал» відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»

Прізвище лікаря з загальної гігієни

Олександр ГРИЩЕНКО



Путивльське відділення Конотопського районного відділу
ДУ «Сумський ОЦКНХ МОЗ»
Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 видане
ДП «КІВ ОБЛ СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» № 06-0087/2023 від 08.11.2023 р.

РЕЗУЛЬТАТ № 1 - 8
на санітарно-мікробіологічне дослідження
від 22 серпня 2025 року

Назва лабораторії, яка проводила дослідження: мікробіологічна лабораторія Путивльського відділення
ДУ «Сумський ОЦКНХ МОЗ»

Назва зразка: вода питна

Місце відбору зразка: Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, КП «Путивльміськводоканал»

Мета дослідження: на відповідність вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10-10 «Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної до споживання людиною», згідно договору

Дата надходження зразка в лабораторію: 20.08.2025 року 15:05

Результат дослідження:

№ 1 – Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул.вул.Глухівська-Соборна - відповідає
вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»

№ 2 – Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул.вул.Кролевецька-Соборна - відповідає
вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»

№ 3 – Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул.Ярославни.77 - відповідає вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»

№ 4 – Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул.Ковпака.57 - відповідає вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»


№ 5 – Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул.Модченська.72 - відповідає вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»

№ 6 – Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул.Слободська.73 - відповідає вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»

№ 7 – Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул.Новоселівська.59 - відповідає вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»

№ 8 – Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул.Ярославни.73 - відповідає вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»

Підпис особи, яка проводила дослідження



(Бабенко О.І.)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ: Досліджені проби води питної № 1 – 8 Конотопський район, Путивльська громада,
м.Путивль, КП «Путивльміськводоканал»
відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до
споживання людиною»


Прізвище лікаря з загальної гігієни



Олександр ГРИЩЕНКО

Міністерство охорони здоров'я України		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160 <i>Свідоцтво про атестацію виміральної лабораторії № 06-0087/2023 від 08 листопада 2023 року</i>		
Найменування закладу Путивльське відділення ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»				
ПРОТОКОЛ №306-308 дослідження води питної від «22» серпня 2025 року				
Найменування джерела : р/м				
Мета відбору: згідно з договором				
Місце відбору : <u>КП «Путивльмісьководоканал» с.Пруди, Путивльська громада</u>				
<u>№306 вул.Центральна,26</u>				
<u>№307 вул.Центральна,71</u>				
<u>№308 вул.Кузнечна,9</u>				
Дата і час відбору проби: 20.08. 2025				
Назва показника	Вміст за НД, не більше	Отримане значення	Одиниці вимірювання	НТД на методи дослідження
Запах при t -20 ⁰ С	≤ 2	0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Запах при t -60 ⁰ С	≤ 2	0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Смак та присмак	≤ 2	0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Забарвленість	≤ 20	5,66; 5,36; 5,95	градуси	ГОСТ 3351-74
Каламутність	≤ 1,0 ≤ 2,6 - для підземного вододжерела	0,93; 0,82; 0,88	нефело-метрична одиниця каламітності (1 НОК = 0,58 мг/л)	ГОСТ 3351-74
pH	6.5-8.5	7,41; 7,39; 7,40	ОдиницірН	ДСТУ 4077-2001
Хлор залишковий вільний	≤ 0,5		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
Хлор залишковий зв'язаний	≤ 1,2		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
Перманганатна окиснюваність	Не нормується		мг/дм ³	ГОСТ 23268-12-91
Амоній	≤ 0,5		мг/дм ³	ГОСТ 4192-82

Нітрити	$\leq 0,5 (0,1)^2$		мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
Нітрати	≤ 50		мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	$\leq 7,0$		ммоль/дм ³	ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	≤ 1000		мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Хлориди	≤ 250		мг/дм ³	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	≤ 250		мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
Залізо загальне	$\leq 0,2$		мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Мідь	$\leq 1,0$		мг/дм ³	ГОСТ 4388-72
Фториди	для кліматичних зон: IV $\leq 0,7$ III $\leq 1,2$ II $\leq 1,5$		мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Алюміній	$\leq 0,2$ (0,50) ⁻¹		мг/дм ³	ГОСТ 18165-89
Поліфосфати (за PO ₄ ⁻³)	$\leq 3,5$		мг/дм ³	ГОСТ 18309-89
Нікель	$\leq 0,02$		мг/дм ³	Ю.Новиков
Марганець	$\leq 0,05$		мг/дм ³	ГОСТ 19413-89
Загальна лужність	Не нормується		ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1: 2007
Кальцій	Не нормується		мг/дм ³	Ю.Новиков
Магній	Не нормується		мг/дм ³	Ю.Новиков

Підпис особи, яка проводила дослідження  (Стрижакова Л.В.)

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: Досліджені показники проб питної води відповідають нормативам згідно ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Лікар з загальної гігієни


(підпис)

Олександр ГРИЩЕНКО

Міністерство охорони здоров'я України		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160 <i>Свідцтво про атестацію вимірювальної лабораторії № 06-0087/2023 від 08 листопада 2023 року</i>		
Найменування закладу Путивльське відділення ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»				
ПРОТОКОЛ №302-305 дослідження води питної від «22» серпня 2025 року				
Найменування джерела :р/м Мета відбору: згідно з договором Місце відбору проби <u>КП «Путивльмісьководоканал» м.Путивль, Путивльська громада</u> <u>№ 302 вул. Молченська,77</u> <u>№ 303 вул.Слободська,73</u> <u>№304 вул.Новоселівська,59</u> <u>№ 305 вул.Ярославни,73</u> Дата і час відбору проби: 20.08.2025				
Назва показника	Вміст за НД, не більше	Отримане значення	Одиниці вимірювання	НТД на методи дослідження
Запах при t -20 ⁰ С	≤ 2	0; 0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Запах при t -60 ⁰ С	≤ 2	0; 0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Смак та присмак	≤ 2	0; 0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Забарвленість	≤ 20	5,06; 5,66; 6,25; 5,95	градуси	ГОСТ 3351-74
Каламутність	≤ 1,0 ≤ 2,6 - для підземного вододжерела	0,60; 0,50; 0,77; 0,93	нефелометрична одиниця каламітності (1 НОК = 0,58 мг/л)	ГОСТ 3351-74
рН	6.5-8.5	7,42;7,41 7,39; 7,39	Одиниці рН	ДСТУ 4077-2001
Хлор залишковий вільний	≤ 0,5		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
Хлор залишковий зв'язаний	≤ 1,2		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
Перманганатна окиснюваність	Не нормується		мг/дм ³	ГОСТ 23268-12-91
Амоній	≤ 0,5		мг/дм ³	ГОСТ 4192-82

Нітрити	$\leq 0,5 (0,1)^{-2}$		мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
Нітрати	≤ 50		мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	$\leq 7,0$		ммоль/дм ³	ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	≤ 1000		мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Хлориди	≤ 250		мг/дм ³	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	≤ 250		мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
Залізо загальне	$\leq 0,2$		мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
мідь	$\leq 1,0$		мг/дм ³	ГОСТ 4388-72
Фториди	для кліматичних зон: IV $\leq 0,7$ III $\leq 1,2$ II $\leq 1,5$		мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Алюміній	$\leq 0,2$ (0,50) ⁻¹		мг/дм ³	ГОСТ 18165-89
Поліфосфати (за PO ₄ ⁻³)	$\leq 3,5$		мг/дм ³	ГОСТ 18309-89
Нікель	$\leq 0,02$		мг/дм ³	Ю.Новиков
Марганець	$\leq 0,05$		мг/дм ³	ГОСТ 19413-89
Загальна лужність	Не нормується		ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1: 2007
Кальцій	Не нормується		мг/дм ³	Ю.Новиков
Магній	Не нормується		мг/дм ³	Ю.Новиков

Підпис особи, яка проводила дослідження _____ (Стрижакова Л.В.)

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: Досліджені показники проб питної води відповідають нормативам згідно ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Лікар з загальної гігієни
(підпис)

Олександр ГРИЩЕНКО



Міністерство охорони здоров'я України		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160 <i>Свідоцтво про атестацію виміральної лабораторії № 06-0087/2023 від 08 листопада 2023 року</i>		
Найменування закладу Путивльське відділення ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»				
ПРОТОКОЛ №298-301 дослідження води питної від «22» серпня 2025 року				
Найменування джерела : р/м Мета відбору: згідно з договором Місце відбору проби: КП «Путивльміськводоканал» м. Путивль ,Путивльська громада №298 вул.Глухівська-Соборна № 299 вул.Кролевецька-Соборна №300 вул.Ярославни.77 № 301 вул.Ковпака.57 Дата і час відбору проби: 20.08.2025				
Назва показника	Вміст за НД, не більше	Отримане значення	Одиниці вимірювання	НТД на методи дослідження
Запах при t -20 ⁰ С	≤ 2	0; 0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Запах при t -60 ⁰ С	≤ 2	0; 0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Смак та присмак	≤ 2	0; 0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Забарвленість	≤ 20	4,17; 3,87; 6,55; 5,46	градуси	ГОСТ 3351-74
Каламутність	≤ 1,0 ≤ 2,6 - для підземного вододжерела	0,82; 0,88; 0,66; 0,77	нефело-метрична одиниця каламітності (1 НОК = 0,58 мг/л)	ГОСТ 3351-74
pH	6.5-8.5	7,41; 7,39; 7,40; 7,38	ОдиницірН	ДСТУ 4077-2001
Хлор залишковий вільний	≤ 0,5		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
Хлор залишковий зв'язаний	≤ 1,2		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
Перманганатна окиснюваність	Не нормується		мг/дм ³	ГОСТ 23268-12-91
Амоній	≤ 0,5		мг/дм ³	ГОСТ 4192-

				82
Нітрити	$\leq 0,5 (0,1)^{-2}$		мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
Нітрати	≤ 50		мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	$\leq 7,0$		ммоль/дм ³	ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	≤ 1000		мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Хлориди	≤ 250		мг/дм ³	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	≤ 250		мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
Залізо загальне	$\leq 0,2$		мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Мідь	$\leq 1,0$		мг/дм ³	ГОСТ 4388-72
Фториди	для кліматичних зон: IV $\leq 0,7$ III $\leq 1,2$ II $\leq 1,5$		мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Алюміній	$\leq 0,2$ (0,50) ⁻¹		мг/дм ³	ГОСТ 18165-89
Поліфосфати (за PO ₄ ⁻³)	$\leq 3,5$		мг/дм ³	ГОСТ 18309-89
Нікель	$\leq 0,02$		мг/дм ³	Ю.Новиков
Марганець	$\leq 0,05$		мг/дм ³	ГОСТ 19413-89
Загальна лужність	Не нормується		ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1: 2007
Кальцій	Не нормується		мг/дм ³	Ю.Новиков
Магній	Не нормується		мг/дм ³	Ю.Новиков

Підпис особи, яка проводила дослідження _____ (Стрижакова Л.В.)

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: Досліджені показники проб питної води відповідають нормативам згідно ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Лікар з загальної гігієни

Олександр ГРИЩЕНКО

(підпис)