

Конотопський районний відділ
ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ України»
Міністерство охорони здоров'я України
Державна установа «Сумський обласний
центр контролю та профілактики
хвороб МОЗ України»
Конотопський районний відділ
Мікробіологічна лабораторія
Свідоцтво про атестацію вимірювальної
лабораторії №06-0085/2023 від 08.11.2023 р.

Код форми за ЗКУД _____
Код закладу за ЗКПО _____

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА №205/0
Затверджена наказом МОЗ України
04.01.2001 р. №1

РЕЗУЛЬТАТ № 853-863
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження:
Мікробіологічна лабораторія

Назва зразка: вода питна централізованого водопостачання
Водопровідний кран – 11 проб

Місце відбору зразка: м. Путивль, КП «Путивльміськводоканал».

Мета дослідження: згідно договору, на відповідність
ДСан ПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної
для споживання людиною»

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 28.10.2025 року
Результат дослідження:

№ 853 – вул. Глухівська-Соборна, ЗМЧ 10 КУО/см³
В 100 см³ загальні коліформи, E. coli, ентерококи не виділені.

№ 854 – вул. Кролевецька-Соборна, ЗМЧ 9 КУО/см³
В 100 см³ загальні коліформи, E. coli, ентерококи не виділені.

№ 855 – вул. Ярославни, 77, ЗМЧ 10 КУО/см³
В 100 см³ загальні коліформи, E. coli, ентерококи не виділені.

№ 856 – вул. Ярославни, 73, ЗМЧ 11 КУО/см³
В 100 см³ загальні коліформи, E. coli, ентерококи не виділені.

№ 857 – вул. Ковпака, 57, ЗМЧ 9 КУО/см³
В 100 см³ загальні коліформи, E. coli, ентерококи не виділені.

№ 858 – вул. Молченська, 72, ЗМЧ 15 КУО/см³
В 100 см³ загальні коліформи, E. coli, ентерококи не виділені.

№ 859 – вул. Слободська, 73, ЗМЧ 9 КУО/см³
В 100 см³ загальні коліформи, E. coli, ентерококи не виділені.

№ 860 – вул. Новоселівська, 59, ЗМЧ 9 КУО/см³
В 100 см³ загальні коліформи, E. coli, ентерококи не виділені.

№ 861 – с. Пруди, вул. Центральна, 26, ЗМЧ 8 КУО/см³
В 100 см³ загальні коліформи, E. coli, ентерококи не виділені.

№ 862 – с. Пруди, вул. Центральна, 71, ЗМЧ 8 КУО/см³
В 100 см³ загальні коліформи, E. coli, ентерококи не виділені.

№ 863 – с. Пруди, вул. Кузнечна, 9, ЗМЧ 9 КУО/см³
В 100 см³ загальні коліформи, E. coli, ентерококи не виділені.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі „31” жовтня 2025 року

Прізвище лікаря _____ Н.М. Міщай
(підпис)

Завідувач мікробіологічною лабораторією _____ Н.О. Краснянська
(підпис)



Свідоцтво на право проведення досліджень
№06-0085/2023 від 08.11.2023

Залізо загальне	-	-	-	-	МГ/Л	масової концентрації заліза загального
-----------------	---	---	---	---	------	--

Міністерство охорони здоров'я України

ДУ "Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб, Міністерства охорони здоров'я України"

м. Конотоп, Україна

Конотопський районний відділ

Вимрювальна лабораторія

Свідчення на право проведення досліджень

№06-0085/2023 від 08.11.2023

ПРОТОКОЛ № 869 - 872

дослідження проб питної води

від " 28 " жовтня 2025 року

Місце відбору проби	Комунальний водогін КП "Путивльміськводоканал" м. Путивль				
Найменування вододжерела	1. в.колонка вул. Ковпака, 57;				
	2. в.колонка вул. Молченська, 72; 3. в.колонка вул. Слободська, 73;				
	4. в.колонка вул. Новоселівська, 59				
Дата і час відбору проби	28.10.2025		11-00		
Дата і час доставки проби	28.10.2025		14-30		
Запах при 20° С	0	0	0	0	бали МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості, каламутності
Запах при 60° С	0	0	0	0	бали МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості, каламутності
Присмак	0	0	0	0	бали МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості, каламутності
Забарвленість	4,7	4,4	6,3	7,6	град. МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості, каламутності
Каламутність	0,62	1,1	0,78	1,02	НОК МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості, каламутності
Водневий показник	-	-	-	-	од.рН ДСТУ 4077-2001 Якість води. Визначення рН
Хлор залишковий	-	-	-	-	МГ/л МВ №16 Вода питна. Методи визначення активного хлору
вільний	-	-	-	-	МГ/л МВ №16 Вода питна. Методи визначення активного хлору
зв'язаний	-	-	-	-	МГ/л МВ №16 Вода питна. Методи визначення активного хлору
Окиснюваність перманганатна	-	-	-	-	МГ/л МВ №19 Вода питна. Метод визначення перманганатної окисності
Амоній	-	-	-	-	МГ/л МВ №2 Вода питна. Методи визначення мінеральних азотомісних речовин»
Нітрити	-	-	-	-	МГ/л МВ №2 Вода питна. Методи визначення мінеральних азотомісних речовин»
Нітрати (за NO ₃)	-	-	-	-	МГ/л МВ №4 Вода питна. Методи визначення вмісту нітратів
Загальна жорсткість	-	-	-	-	ммоль/л МВ №17 Вода питна. Методи визначення загальної жорсткості
Сухий залишок	-	-	-	-	МГ/л МВ №18 Вода питна. Метод визначення вмісту сухого залишку
Хлориди	-	-	-	-	МГ/л ДСТУ 9297:2007 Якість води. Визначення хлоридів
Сульфати	-	-	-	-	МГ/л МВ №12 Вода питна. Методи визначення вмісту сульфатів
Залізо загальне	-	-	-	-	МГ/л МВ №3 Вода питна. Методи визначення масової концентрації заліза загального

Мідь	-	-	-	-	мг/л	МВ 081/12-4631-00
Цинк	-	-	-	-	мг/л	МВ 081/12-0139-04
Свинць	-	-	-	-	мг/л	МВ 081/12-4631-00
Миш'як	-	-	-	-	мг/л	МВ 081/12-0094-03
Фториди	-	-	-	-	мг/л	МВ №6 Вода питна. Методи визначення масової концентрації фторидів
Залишковий алюміній	-	-	-	-	мг/л	МВ №11 Вода питна. Метод визначення масової концентрації алюмінію
Поліфосфати	-	-	-	-	мг/л	МВ №9 Вода питна. Метод визначення вмісту поліфосфатів
Марганець	-	-	-	-	мг/л	МВ №5 Вода питна. Методи визначення вмісту марганцю
Кадмій	-	-	-	-	мг/л	МВ 081/12-4631-00
Кальцій	-	-	-	-	мг/л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г
Феноли	-	-	-	-	мг/л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г
Нафтопродукти	-	-	-	-	мг/л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г
Лужність загальна	-	-	-	-	ММОЛЬ/л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г
Ртуть	-	-	-	-	мг/л	МВ 081/12-0095-03
Магній	-	-	-	-	мг/л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г
Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,						

Підпис особи, що проводила дослідження
Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Зубко І. А.

підпис

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії Зуєнко Ю.В.

підпис

ВИСНОВОК: за результатами лабораторних досліджень якості та безпечності питної води з в/колонки вул.Ковпака,57, в/колонка вул. Молченська,72, в/колонка вул. Слободська,73 та в/колонка вул. Новоселівська,59 за санітарно- хімічними показниками **відповідають** нормативам ДСан Пін 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

Ш по Б

Лікар із загальної гігієни Грищенко О.А.

підпис

М.П.

Мідь	-	-	-	-	мг/л	МВ 081/12-4631-00
Цинк	-	-	-	-	мг/л	МВ 081/12-0139-04
Свинець	-	-	-	-	мг/л	МВ 081/12-4631-00
Миш'як	-	-	-	-	мг/л	МВ 081/12-0094-03
Фториди	-	-	-	-	мг/л	МВ №6 Вода питва. Метод визначення масової концентрації фторидів
Залишковий алюміній	-	-	-	-	мг/л	МВ №11 Вода питва. Метод визначення масової концентрації алюмінію
Поліфосфати	-	-	-	-	мг/л	МВ №9 Вода питва. Метод визначення вмісту поліфосфатів
Марганець	-	-	-	-	мг/л	МВ № 5 Вода питва. Метод визначення вмісту марганцю
Кадмій	-	-	-	-	мг/л	МВВ 081/12-4631-00
Кальцій	-	-	-	-	мг/л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г
Феноли	-	-	-	-	мг/л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г
Нафтопродукти	-	-	-	-	мг/л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г
Лужність загальна	-	-	-	-	ммоль/л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г
Ртуть	-	-	-	-	мг/л	МВ081/12-0095-03
Магній	-	-	-	-	мг/л	Ю. В. Новиков "Методы исследования качества воды водоемов", 1990 г

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,

Підпис особи, що проводила дослідження
Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Зубко І. А.

підпис

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії Зуєнко Ю.В.

підпис

ВИСНОВОК: за результатами лабораторних досліджень якості та безпечності питної води з в/колонки вул. Глухівська - Соборна, в/колонка вул. Кролевська - Соборна, в/колонка вул. Ярославни, 77 та в/колонка вул. Ярославни, 73 за санітарно-хімічними показниками **відповідають** нормативам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

ПІ по Б

Співкер із загальної гігієни Грищенко О.А.

підпис



ПРОТОКОЛ № 873 - 875
дослідження проб питної води
 від " 28 " жовтня 2025 року

Місце відбору проби Комунальний водогін КП "Путивльміськводоканал" с. Пруды
 Найменування вододжерела І. в.колонка вул. Центральна, 26 ;
2. в/колонка вул. Центральна, 71; 3. в/колонка вул. Кузнечна, 9

Дата і час відбору проби	28.10.2025			11-00	
Дата і час доставки проби	28.10.2025			14-30	
Запах при 20° С	0	0	0	бали	МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості, каламутності
Запах при 60° С	0	0	0	бали	МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості, каламутності
Присмак	0	0	0	бали	МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості, каламутності
Забарвленість	7,6	6,97	7,3	град.	МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості, каламутності
Каламутність	0,9	0,78	0,86	НОК	МВ №1 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, забарвленості, каламутності
Водневий показник	-	-	-	од.рН	ДСТУ 4077-2001 "Якість води. Визначення рН"
Хлор залишковий вільний	-	-	-	мг/л	МВ №16 Вода питна. Методи визначення активного хлору
зв'язаний	-	-	-	мг/л	МВ №16 Вода питна. Методи визначення активного хлору
Окиснюваність перманганатна	-	-	-	мг/л	МВ №19 Вода питна. Методи визначення перманганатної окисності
Амоній	-	-	-	мг/л	МВ №2 Вода питна. Методи визначення мінеральних азотовмісних речовин»
Нітрити	-	-	-	мг/л	МВ №2 Вода питна. Методи визначення мінеральних азотовмісних речовин»
Нітрати (за NO ₃)	-	-	-	мг/л	МВ №4 Вода питна. Методи визначення вмісту нітратів
Загальна жорсткість	-	-	-	ммоль/л	МВ №17 Вода питна. Методи визначення загальної жорсткості
Сухий залишок	-	-	-	мг/л	МВ №18 Вода питна. Методи визначення вмісту сухого залишку
Хлориди	-	-	-	мг/л	ДСТУ 9297:2007 Якість води. Визначення хлоридів
Сульфати	-	-	-	мг/л	МВ №12 Вода питна. Методи визначення вмісту сульфатів
Залізо загальне	-	-	-	мг/л	МВ №3 Вода питна. Методи визначення масової концентрації заліза загального

Мідь	-	-	-	МГ/Л	МВ 081/12-4631-00
Цинк	-	-	-	МГ/Л	МВ 081/12-0139-04
Свинць	-	-	-	МГ/Л	МВ 081/12-4631-00
Миш'як	-	-	-	МГ/Л	МВ 081/12-0094-03
Фториди	-	-	-	МГ/Л	МВ№6 Вода питна. Методи визначення масової концентрації фторидів
Залишковий алюміній	-	-	-	МГ/Л	МВ №11 Вода питна. Метод визначення масової концентрації алюмінію
Поліфосфати	-	-	-	МГ/Л	МВ№9 Вода питна. Метод визначення вмісту поліфосфатів
Марганець	-	-	-	МГ/Л	МВ № 5 Вода питна. Методи визначення вмісту марганцю
Кадмій	-	-	-	МГ/Л	МВВ 081/12-4631-00
Кальцій	-	-	-	МГ/Л	Ю. В. Новиков "Методи дослідження якості води водоемів", 1990 г
Феноли	-	-	-	МГ/Л	Ю. В. Новиков "Методи дослідження якості води водоемів", 1990 г
Нафтопродукти	-	-	-	МГ/Л	Ю. В. Новиков "Методи дослідження якості води водоемів", 1990 г
Лужність загальна	-	-	-	ММОДЬ/Л	Ю. В. Новиков "Методи дослідження якості води водоемів", 1990 г
Ртуть	-	-	-	МГ/Л	МВ081/12-0095-03
Магній	-	-	-	МГ/Л	Ю. В. Новиков "Методи дослідження якості води водоемів", 1990 г

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,

Підпис особи, що проводила дослідження
Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Зубко І. А.

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії Зусенко Ю.В.

підпис

підпис

ВИСНОВОК: за результатами лабораторних досліджень якості та безпечності питної води з в/колонки вул. Центральна, 26, в/колонка вул. Центральна, 71, в/колонка вул. Кузнечна, 9 за санітарно-хімічними показниками **відповідають** нормативам ДСан Пін 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

ПІ по Б

Лікар із загальної гігієни Грищенко О.А.

підпис

